














Anhang B: Unterstützte Geräte









Die folgenden Unterkapitel listen alle von **myHomeControl** unterstützten Geräte und die ihnen entsprechenden Netzwerkblöcke.















Die verschiedenen Netzwerkblöcke interpretieren Funktelegramme, welches sich beim Inhalt der Daten an von [EnOcean definierte Profile](#) halten. Typischerweise halten sich die verschiedenen Geräte an die definierten Profile. Daher besteht automatisch Kompatibilität zwischen diesen Geräten und den Netzwerkblöcken. Die Tabellen informieren ob die Kompatibilität geprüft wurde oder nur durch die Profildefinition gegeben sein sollte.









Sensoren











Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Befehlsgeber					
	Schlegel DUX	DMF_A	Profile Light Switch ähnlich	 Befehlsgeber	geprüft
		DMF_B	Profile Light Switch ähnlich	 Befehlsgeber	geprüft
	Steute	EF 41 xx	Profile Light Switch ähnlich	 Befehlsgeber	geprüft
		EF 95 xx	Profile Light Switch ähnlich	 Befehlsgeber	geprüft

Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Bewegung / Präsenz					
	Eltako	FBH	Profile 0b001000 – Ligth,Temp&Occupancy Type 0b0000001 – Ceiling	 Bewegung	geprüft
	Flextron	SENSOLUX	proprietär + Profile 0b001000 – Ligth,Temp&Occupancy Type 0b0000001 – Ceiling	 Bewegung	geprüft
	Funkstuhl- technik	BWM-FUS-2	Profile Light Switch	 Bewegung	geprüft
		USB-BWM-FUS-2	Profile Light Switch	 Bewegung	geprüft
	Omnio	PIR101	proprietär	 Bewegung	geprüft
		AP230/01	Profile 0b000111 – Occupancy Sensor Type 0b0000001 – Occupancy Sensor 1	 Bewegung	geprüft
	PEHA	SENSOLUX	proprietär + Profile 0b001000 – Ligth,Temp&Occupancy Type 0b0000001 – Ceiling	 Bewegung	geprüft
	Thermokon	SR-MDS	proprietär + Profile 0b001000 – Ligth,Temp&Occupancy Type 0b0000001 – Ceiling	 Bewegung	geprüft
		SR-PIR 360°	Profile 0b000111 – Occupancy Sensor Type 0b0000001 – Occupancy Sensor 1	 Bewegung	geprüft













Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Digitaler Eingang					
	Thermokon	SR65 DI	Profile 0b110000 – Digital-Input		nicht unterstützt
Fenstergriff					
	Hoppe	FK-410	Profile Window Handle	 Fenstergriff	geprüft
Fensterkontakt					
	Eltako	FTK	Profile 0b000 Magnet Contact	 Fensterkontakt	geprüft
	EnOcean	STM 250	Profile 0b000 Magnet Contact	 Fensterkontakt	geprüft
	Omnio	FK101	Profile 0b000 Magnet Contact	 Fensterkontakt	geprüft
	PEHA	450 FU FK	Profile 0b000 Magnet Contact	 Fensterkontakt	geprüft
	Thermokon	SRW01	Profile 0b000 Magnet Contact	 Fensterkontakt	geprüft
Gas					
Helligkeit					
	Omnio	LS101	Profile 0b000110 – Light Sensor	 Helligkeit	geprüft
	Thermokon	SRW01	Profile 0b000110 – Light Sensor	 Helligkeit	profil kompatibel






















Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
PTM-Taster					
	Eltako	FT4	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		FMH4	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		FHS8 / FHS12	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
	EnOcean	PTM 200/ PTM 250	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
	Funkstuhl- technik	USB-FUS-S2	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
	Omnio	WS-CH-101	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		WS_CH-102	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		WS-D-101	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		WS-D-102	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		R101 Handsender	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
	PEHA	450 FU-HS 4	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		80.450 FU- BLS xxx	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		80.455 FU- BLS xxx	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft
		455 FU-S2 USB	Profile Light Switch	 PTM Schalter	geprüft

Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Raumfühler					
	Omnio	RTF101	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000011 – Temperature sensor, Setpoint adjustment	 Raumfühler	geprüft
		RTF102	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000011 – Temperature sensor, Setpoint adjustment	 Raumfühler	geprüft
		RTF103	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000100 – Temperature sensor, Setpoint adjustment, Turn-switch	 Raumfühler	geprüft
	Thermokon	SR04XXX	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Types 0b0000001 - 0b0001001	 Raumfühler	profil kompatibel
		SR6	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000011 – Temperature sensor	 Raumfühler	profil kompatibel
		SR7P	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000011 – Temperature sensor, Setpoint adjustment	 Raumfühler	profil kompatibel
		SR7P MS	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Type 0b0000110 – Temperature sensor, Setpoint adjustment, Slide switch	 Raumfühler	profil kompatibel
		SR04XX rH	Profile 0b010000 – Room Operating Panel Types 0b0010000 - 0b0010100	 Raumfühler	profil kompatibel

Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Schalter für Zugangskarten					
	Omnio	KEY101	Profile Light Switch	 Kartenschalter	geprüft
	Thermokon	SR-KCS Kartenleser	Profile Light Switch	 Kartenschalter	geprüft
Spezial					
	EnOcean	STM100 / STM 110		 STM100	
	Funkstuhl- technik	Funkstuhl 450FU- BLS/KKF	proprietär Profile Light Switch ähnlich	 Funkstuhl	geprüft
		Spannungs- sensor SG-FUS-24- 230	proprietär Profile Light Switch ähnlich	 Spannungssensor	geprüft
	PEHA	Spannungs- sensor 455 FU-S2	proprietär Profile Light Switch ähnlich	 Spannungssensor	geprüft
Temperatur					
	Omnio	ATF101	Profile 0b000010 – Temperature Sensor Type 0b0000001 bis Type 0b0011011	 Temperatur	geprüft
	Thermokon	SR65 AKF	Profile 0b000010 – Temperature Sensor Type 0b0010111 Measurement range +10°C to +90°C	 Temperatur	profil kompatibel
		SR65 TF	Profile 0b000010 – Temperature Sensor Type 0b0010100 Measurement range -20°C to +60°C	 Temperatur	profil kompatibel
		SR65 VFG	Profile 0b000010 – Temperature Sensor Type 0b0010111 Measurement range +10°C to +90°C	 Temperatur	profil kompatibel

Aktoren

Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Dimmaktor					
	Omnio	UPD230/01	- Profile Light Switch - Proprietäres STM-Telegram für die Helligkeit	 Dimmer	geprüft
		UPD24/01	- Profile Light Switch - Proprietäres STM-Telegram für die Helligkeit	 Dimmer	
	PEHA	451 FU-BEP DAB	- Profile Light Switch - Profile Central Command 2 Dimming	 Dimmer	geprüft
		451 FU-EP DAB ST	- Profile Light Switch - Profile Central Command 2 Dimming	 Dimmer	geprüft
Heizventilaktor					
	Omnio	UPT230/1	- Proprietäres STM-Telegram für die Temperatur	 Ventilaktor 1	
		REGS24/02	- Proprietäres STM-Telegram für die Temperatur	 Ventilaktor 8	geprüft
Jalousieaktor					
	Eltako	FSB61NP	- Profile Light Switch	 Jalousie 1	geprüft
	Omnio	UPJ230/01	- Profile Light Switch	 Jalousie 1	geprüft
		UPJ24/01	- Profile Light Switch	 Jalousie 1	geprüft
		REGJ24/01	- Profile Light Switch	 Jalousie 4	geprüft
	PEHA	452 FU-EP JR 0.T.	- Profile Light Switch	 Jalousie 1	geprüft
		950JRM/940FU-C	- Profile Light Switch	 Jalousie 12	geprüft

Art	Hersteller	Typ	Profil	myHomeControl-Blocktyp	Kompatibilität
Schaltaktor					
	EnOcean	RCM250	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
	Funkstuhl	4511FU-E ST/KKF	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		451FU-E m.Wi./KKF	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		451FU-E m.Wa./KKF	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		FB-230-S2e	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
		FB-230_TF1e	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	nicht unterstützt
	Omnio	UPS230/01	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		UPS24/01	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	
		UPS230/02	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
		REGS24/01	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 4	geprüft
		REGS24/02	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 8	geprüft
	PEHA	451 FU-EP o.T.	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		451 FU-BEP	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		451 FU-EP PF o.T.	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	
		451 FU-EP ST	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		481 FU-E	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 1	geprüft
		452 FU-EP o.T.	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
		452/24 FU-EP MF o.T.	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
		452 FU-E	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
		482 FU-E	- Profile Light Switch	 Schaltaktor 2	geprüft
Spezial					
	EnOcean	RCM120	- Profile Light Switch - STM Telegramme	 RCM120	

Gateways

Art	Hersteller	Typ	myHomeControl Protokoll	Kompatibilität
RS232 / USB				
	BSC	BoR	RS232	geprüft
	Hardsoft	EasyTED	RS232	geprüft
	Omnio	UPS230/01	RS232	geprüft
RS485				
	Omnio	UPS230/01	RS485	geprüft
Ethernet				
	Thermokon	EasySens STC-Ethernet	Thermokon STC-Ethernet	geprüft
		EasySens SRC-Ethernet	Thermokon SRC-Ethernet (nur empfangen!)	geprüft